



**REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V PREŠOVE**
Hollého 5, 080 01 Prešov

Názov vzorky: Zlatá Baňa, OcÚ, kuchynka - vodovodný kohútik

Centrálne protokolové číslo: 1139/2024

Dátum odberu: 08.02.2024

Hodnotenie vzorky:

Na základe vykonaného laboratórneho rozboru kvalita pitnej vody v sledovaných ukazovateľoch nezodpovedá kritériám Vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov, a to kvôli prekročeniu ukazovateľov: chemická spotreba kyslíka manganistanom /limit 3,0 mg/l, výsledok je 3,20 mg/l/.

Ing. Tatiana Miščiková,
ved. odboru HŽPaZ
RÚVZ so sídlom v Prešove

**REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V PREŠOVE**
Ing. Tatiana MIŠČÍKOVÁ